

**CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO
EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

Pg. 1/2

PIN0099BP834Nº Certificado: **A01/002015**
Certificate n°:Producto: **CALDERA DE CALEFACCIÓN CENTRAL EQUIPADA CON QUEMADOR**
Product: **ATMOSFÉRICO (TIPO B)**
CENTRAL HEATING BOILER, FITTED WITH AN ATMOSPHERIC BURNER (TYPE B)

PAÍS <i>Country</i>	CATEGORÍAS <i>Categories</i>	PRESIONES DE SUMINISTRO <i>Supply Pressures</i>
AT, CH, CZ, DK, FI, HU, IT, SE	II2H3B/P	20-30
BE	I2E+, I3+	20/25, 28-30/37
ES, GB, GR, PT	II2H3P	20-30-37-50
FR	II2E+3+	20/25-28-30/37

Licenciario: **COSMOGAS, S.R.L.**
Licensee: VI LEONARDO DA VINCI, 16
47014 MELDOLA
(Forlì - ITALIA)

Como consecuencia de la aplicación del punto 1 del anexo II de la Directiva 2009/142/CE, se ha ensayado una muestra del producto y ha resultado conforme con las exigencias esenciales de la Directiva. Este certificado de conformidad no implica valoración del conjunto de los productos fabricados.

Este certificado ha sido extendido por un organismo notificado a los Estados Miembros y a la Comisión de la Unión Europea, de acuerdo con las disposiciones del artículo 9 de la Directiva sobre los aparatos de gas 2009/142/CE.

Fecha de emisión: **2004-11-15**
Date of issue:

As result of applying the point 1 of the Annex II of the 2009/142/EC Directive, a sample of the product has been tested and considered in accordance with the essential requirements of the Directive. This certificate of conformity does not imply the assessment of all the products manufactured.

This certificate has been issued by a body notified to the Member States and the European Union Commission, according to the article 9 of the Gas appliances Directive (2009/142/EC).

Fecha de modificación: **2010-07-23**
Modified on:**AENOR**Asociación Española de
Normalización y Certificación**Ramón NAZ PAJARES**
El Director General/General ManagerEste certificado anula y sustituye al certificado A01/002015, de fecha 2010-04-20.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.This certificate supersedes certificate A01/002015, dated 2010-04-20.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

**CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO
EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

Pg. 2/2

PIN0099BP834Nº Certificado: **A01/002015**
Certificate n.º:

TIPO DE INSTALACION <i>Type of installation</i>	CODIGO EVACUACION <i>Flue code</i>	PODER CALORIFICO <i>Calorific value</i>
Mural/ Wall-hung	B11BS	Hi

MARCA <i>Mark</i>	MODELO <i>Model</i>	SERVICIO <i>Service</i>	Qn (kW)	Qmin (kW)	Pn (kW)	Pmin (kW)
COSMOGAS	BE-10/20 Ei	Sólo Calefacción/ Only Heating	25,6	16,5	23,9	15,3
COSMOGAS	BE-10/25 Ei	Calefacción / Only heating	32,2	17	30	15,8
COSMOGAS	BE-15/29 Ei	Sólo Calefacción/ Only Heating	34,8	18,5	32,5	17,2
COSMOGAS	BME-10/20 Ei	Calefacción y A.C.S/ Heating and sanitary hot water	25,6	16,5	23,9	15,3
COSMOGAS	BME-10/25 Ei	Calefacción y A.C.S/ Heating and sanitary hot water	32,2	17	30	15,8
COSMOGAS	BME-15/29 Ei	Calefacción y A.C.S/ Heating and sanitary hot water	34,8	18,5	32,5	17,2

**CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO
EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

Pg. 1/2

PIN RC 99BP100

Nº Certificado: **A03/000218**
Certificate n°:

Nº de expediente:
File number:

Producto: **CALDERA DE CALEFACCIÓN CENTRAL EQUIPADA CON QUEMADOR
ATMOSFÉRICO (TIPO B)**
Product: **CENTRAL HEATING BOILER, FITTED WITH AN ATMOSPHERIC BURNER (TYPE B)**

COMBUSTIBLE <i>Fuel</i>	TIPO DE CALDERA <i>Type of boiler</i>	TIPO DE INSTALACION <i>Type of installation</i>
GAS	ESTÁNDAR/ STANDARD	MURAL/ WALL-HUNG

Peticionario: **COSMOGAS, S.R.L.**
Applicant: VI LEONARDO DA VINCI, 16
47014 MELDOLA
(Forlì - ITALIA)

Como consecuencia de la aplicación del anexo III de la Directiva 92/42/CEE, se ha ensayado una muestra del producto y ha resultado conforme con las exigencias de rendimiento de la Directiva. Este certificado de conformidad no implica valoración del conjunto de los productos fabricados.

As result of applying the Annex III of the 92/42/EEC Directive, a sample of the product has been tested and considered in accordance with the efficiency requirements of the Directive. This certificate of conformity does not imply the assessment of all the products manufactured.

Este certificado ha sido extendido por un organismo notificado a los Estados Miembros y a la Comisión de las Comunidades Europeas, de acuerdo con las disposiciones del artículo 8 de la Directiva de rendimiento de las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos.

This certificate has been issued by a notified body to the Member States and the European Community Commission, according to the article 8 of the Directive on efficiency requirements for new hot-water boilers.

Fecha de emisión: **2004-11-22**
Date of issue:

Fecha de modificación: **2010-07-23**
Modified on:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Ramón NAZ PAJARES
El Director General/General Manager

Este certificado anula y sustituye al certificado A03/000218, de fecha 2010-04-22.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate A03/000218, dated 2010-04-22.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

**CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO
EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

Pg. 2/2

PIN RC 99BP100

Nº Certificado: **A03/000218**
Certificate n.º:

Nº de expediente:
File number:

MARCA Trade mark	MODELO Model	SERVICIO Service	Pn (kW)	Pmin (kW)	Tipo de gas Gas type	Rendimiento a carga del 100% Full load efficiency	Rendimiento a carga del 30 % Part load efficiency
COSMOGAS	BE-10/20 Ei	Sólo Calefacción/ Only Heating	23,9	15,3	G-20	93,27	92,68
COSMOGAS	BE-10/25 Ei	Sólo Calefacción / Only heating	30	15,8	G-20	93,27	92,68
COSMOGAS	BE-15/29 Ei	Sólo Calefacción/ Only Heating	32,5	17,2	G-20	93,27	92,68
COSMOGAS	BME-10/20 Ei	Calefacción y A.C.S/ Heating and sanitary hot water	23,9	15,3	G-20	93,27	92,68
COSMOGAS	BME-10/25 Ei	Calefacción y A.C.S/ Heating and sanitary hot water	30	15,8	G-20	93,27	92,68
COSMOGAS	BME-15/29 Ei	Calefacción y A.C.S/ Heating and sanitary hot water	32,5	17,2	G-20	93,27	92,68

Referencia a descripción gral/ part. de la caldera Reference to a gral/part description of the boiler	Planos significativos Significative drawings	Informes de ensayos Test Reports
PROYECTO BME; BE rev. 0 de 03-09-2003 PBME-E r.00	105910m0 (16-06-2003), 82306m7 (11-01-94), 78606m5 (11-01-94), 60414013 (1-10-94), 60414016 (13-04-93), 60414007 (04-06-98), 60414010 (22-06-93), 106310m0 (03-07-2003), ST2742_A (29-05-2006)	GE0438401, GE06162