

inail.6082 21/07/2015 0005175



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche
e Sicurezza degli Impianti, Prodotti
ed Inseidamenti Antropici

Spett.le **COSMOGAS SRL**

Via L. Da VINCI, 16
47014 – MELDOLA (FORLI')

Oggetto: Generatori di calore modulari COSMOGAS SRL modelli:

MYDENS 60T e 70T; AGUADENS 60T e 70T; MYDENS 100T, 115T, 140T, 180T, 210T e 280T; AGUADENS 100T, 115T, 140T, 180T, 210T e 280T; MYDENS 60A e 60C; AGUADENS 37

Si fa riferimento alla richiesta della società **COSMOGAS SRL** del 03.11.2014 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per i generatori modulari indicati in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Trattasi di generatori:

Costruttore: COSMOGAS SRL

Marchio di fabbrica: COSMOGAS SRL

| MODELLO: | DISEGNO: | DATA: | REV: |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Mydens 60A | 124223m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Mydens 60C | 124223m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Aguadens 37 | 124323m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Mydens 60T | 124423m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Mydens 70T | 124523m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Mydens 100T | 124823m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Mydens 115T | 125423m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Mydens 140T | 125623m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Mydens 180T | 125023m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Mydens 210T | 125823m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Mydens 280T | 125223m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Aguadens 60T | 124623m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Aguadens 70T | 124723m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Aguadens 100T | 124923m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Aguadens 115T | 125523m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Aguadens 140T | 125723m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Aguadens 180T | 125123m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Aguadens 210T | 125923m0 | 08/09/2014 | 0 |
| Aguadens 280T | 125323m0 | 08/09/2014 | 0 |

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche
e Sicurezza degli Impianti, Prodotti
ed Insediamenti Antropici

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questo Dipartimento.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia al UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha la validità di anni 5.

All.: c.s.

PDP

Il Responsabile del Dipartimento

(Dott. ing. Carlo DE PETRIS)

